	**REPORTE Mensual**	**RESCATE MINA**
		Mes: Diciembre 2014
		FECHA: 5-12-2014

DE: *David Pinto*	CARGO: *Coordinador de Respuesta a Emergencias*	**Departamento:** *Health and Safety-ERT*
PARA: *Tommy Febres*	**CARGO:** *Gerente de Seguridad*	**EMPRESA** *MPSA*
REFERENCIA: *Actividades de Respuesta a Emergencias Diciembre 2014*		
ASUNTO: *Informe Mensual de Gestión Diciembre 2014*		

Capacitaciones

Durante el mes de diciembre las capacitaciones se enfocaron la preparación del personal de Mantenimiento, continuando la formación de Brigadas de Primeros Auxilios.

Capacitaciones	Tema	Número de Capacitaciones	Participantes	HHC	Total HHC
Entrenamiento y Desarrollo. (Auto capacitación)	1. Seguridad en la escena de Rescate	1	4	8	8
	2. Uso de las bolsas de aire para rescate	1	6	12	12
Entrenamientos a otros departamentos o Contratistas	1. Concentración en el trabajo	1	4	4	13.25
	2. Procedimientos Pre-hospitalarios	1	6	6	
	3. Procedimiento de Emergencias	1	13	3.25	
Brigadas	4. Primeros Auxilios Básicos	3	34	68	68
TOTAL		8	67	101.25	101.25

Inspecciones

Inspección	Sitio	Número de Inspecciones	Observaciones
Extintores	1. Campamento Kiwara	1	Extintores OK, Actualizados 2014-2015
	2. Campamento Dorado	1	Extintores OK, Actualizados 2014-2015
	3. Oficinas de MPSA	1	Extintores OK, Actualizados 2014-2015
	4. Campamento Valle Grande	1	11, extintores Actualizados 2014-2015
	5. Colina	1	Hotel Colinas actualizados 2014-2015.
	6. Campamento GAP	1	Actualizados 2014-2015
	7. TMF	1	Actualizados 2014-2015
	8. Campamento SK	1	Actualizados 2014-2015,
	9. Vivero	1	Actualizados 2014-2015
Panel contra Incendio	1. Campamento Kiwara	1	Solo funcionan 3 sistemas: Cocina, modulo B y modulo D.
	2. Campamento Colina	1	Solo funcionan 3 sistemas: Hotel, barraca 37 (lavandería) y barraca 15 de Geología.
	3. Valle Grande	0	Paneles Desconectados.
	4. Campamento MPSA	1	Solo funciona el panel de Geología
Luces de Emergencias	1. Campamento Kiwara	1	Todas OK
	2. Campamento Valle Grande	0	desactivado

	3. Campamento TMF	1	42 funcionando 1 dañada.
	4. Dorado	1	Todas OK
Inspección semanal de Hidrantes y bomba contra incendios	1. Campamento Dorado	4	El hidrante 13 fue reparado el 17 de nov.
	2. Sistema Contra incendio Campamento Dorado	1	Fue inspeccionado el 17 de nov. Por personal de CUSA, recomendaron mantenimiento de la Bomba. Se envió informe.
	3. Campamento Colina	1	Sistema húmedo no funciona.
Otras Inspecciones	1. Rociadores tanques GLP campamento SK	1	Panadería funcionando bien. Cocina principal presenta baja presión.
	2. Rociadores tanques GLP campamento TMF	1	Funcionales
TOTAL		23 inspecciones.	

Activaciones de Alarmas

Sitio	Activaciones	Sensor Sucio	Falla del sistema	Alarma	Batería
Kiwara	4	2	0	0	2
Dorado	2	0	2	0	0
SK	1	0	0	0	1
Total	7	2	2	0	3

Tabletop and Drills

Simulacro y Simulación	Evento	Compañia	Participantes	día	Lugar
Simulacro	Accidente de Izaje de Carga en Campamento 3000	FCD, ITS y MPSA	FCD, ITS y ERT MPSA	01-12-14	Cocina 3000
Simulación	Aero-evacuación de paciente en momento de cambio de tanque de combustible.	Helifligth Panamá, MPSA transporte y ERT	Helifligth Panamá, MPSA transporte y ERT		

Mantenimientos

Extintores

Durante el mes de diciembre se ha realizado el mantenimiento de los extintores en Sitio Mina por parte de la empresa ASSEG en donde se le brindo mantenimiento, re-habilitación, limpieza y recarga de los extintores de Sitio Mina, por un total de **296 extintores**.

Con esto la empresa ASSEG,S.A. cumple con el mantenimiento anual de los extintores de toda la mina por este año 2014.

Equipos de Respuesta a Emergencias

En el mes de diciembre se realizó el mantenimiento y reparación de la bomba de succión contra incendio Vanguard de sitio Mina.

El vehículo Izusu, antigua ambulancia de FCC, también fue llevada a reparación y se logró reparar el aire acondicionado el cual estaba sin funcionar desde principios de año.

Cambio de tanque de combustible de Helifligth

En este mes se coordinó el cambio del tanque de combustible de Helifligth en donde se procedió a realizar todas las adecuaciones en conjunto con el Superintendente Raúl Escobar y brindar las recomendaciones del

trabajo. También se realizó simulación de traslado aéreo de paciente durante el momento que se encuentren las grúas realizando la maniobra de izaje.

Monitoreo de Trabajos nocturnos en Molinos

Durante este mes se realizaron monitoreo de los trabajos en las plataformas de molinos donde 2 trabajadores eran los responsables del manejo de las bombas de succión en dicha área.

Cabe destacar que el día 11 de diciembre en horas de la noche se presentó una crecida repentina del afluente producto de una fuerte lluvia que duro aproximadamente 2 horas, por lo que se procedió a apoyar a los compañeros en las labores de movilización de los generadores y bombas ya que el cauce era mayor que el caudal de las bombas.

DEPARTAMENTO DE RESCATE

MINERA PANAMA

RESUMEN MENSUAL NOVIEMBRE 2014

Atenciones	TOTAL	Sitio Mina	Puerto	Comunidad
Aéreo evacuaciones	**0**	0	0	0
Alarmas	**7**	6	1	
Inspecciones de paneles de alarma	**3**	3	0	
Inspección de Extintores	**9**	7	2	
Auto Capacitaciones	**2**	2	0	
Prácticas de ERT	**2**	2	0	
Capacitaciones a otros Departamentos	**3**	3	0	
capacitaciones de Brigadas	**3**	3	0	
Simulacros	**1**	1	0	
Simulaciones	**1**	1	0	
Otras inspecciones	**11**	9	2	
Protocolos de voladuras	**28**	23	5	
Cobertura a clínica	**8**	4	1	3
Accidentes diversos	**3**	3	0	0
Conatos Incendios	**2**	1	1	
Traslados centro de recepción Medica	**3**	1	0	2

Anexos

Conato de incendios





Capacitaciones





	REPORTE Mensual	RESCATE MINA
		Mes: Diciembre 2014
		FECHA: 5-12-2014





Mantenimiento e inspecciones



	**REPORTE Mensual**	**RESCATE MINA**
		Mes: **Diciembre 2014**
		FECHA: **5-12-2014**

Atenciones





Simulacros



